

**10746****VASCA DI RACCOLTA "TANK" PER ACQUE REFLUE**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1074602	100 Lt.	365800714	PZ	1	1	458,6600

Per completare la stazione di raccolta ordinare elettropompa sommersa Right (Nostro codice 10708)

Stazioni di sollevamento


Vasche di raccolta per acque reflue caratterizzate da costruzione robusta, di facile installazione ed equipaggiate con curva di passaggio rapido. Serbatoio in polietilene da 100 litri completo di coperchio con guarnizione in EPDM espanso e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

Dati Tecnici

Ingresso DN 110 con guarnizione

Uscita DN 50 con guarnizione

Alimentazione 3 Pressacavi mt 20 + 2 tappi di chiusura elettrici

**10748****PRESSCOMFORT REGOLABILE CON MANOMETRO "SERVOPRESS LP"**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1074802	2,2 bar	362701867	PZ	1	1	129,2000

DATI TECNICI

Pressione max di esercizio	10 bar
Temperatura max del liquido	+65°C
Grado di protezione	IP65
Intensità max di corrente	16(8)A
Tensione di alimentazione	115/230V per ServoPress LP
Portata max	10.000 l/h
Pressione di avviamento	2,2 bar per ServoPress LP 2,2 BAR
Ripartenza	Fissa per ServoPress LP

SERVOPRESS LP 2,2 BAR

PRESSIONE DI RIPARTENZA	2,2 bar
NUMERO DI PIANI	7
ALTEZZA EDIFICIO (H)	22 mt
PRESSIONE MASSIMA POMPA	3,5 bar minimo

RIARMII AUTOMATICI

In caso di fermo per mancanza d'acqua, l'apparecchio effettua automaticamente nelle 24 ore successive al blocco, 10 doppi tentativi di riarmo di circa 5 secondi ciascuno per consentire, se possibile, alla pompa e all'impianto di ricaricarsi. L'utente comunque può in qualsiasi momento tentare di riarmare l'apparecchio tenendo premuto il pulsante Restart.

FUNZIONE ANTIBLOCCAGGIO

Nel caso in cui per qualsiasi motivo la pompa rimanga ferma 24 ore consecutive l'apparecchio effettua un avviamento del motore di circa 5 secondi.

**10750****SCHEDA DI RICAMBIO PER PRESSCOMFORT**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1075002	Per articolo 10748	3623009320	PZ	1	1	84,7400