

Portata sui contatti = 8(5) A / 250 Vac

Campo di regolazione = 5°÷35°C

Alimentazione = n°2 batterie AA da 1,5V-LR6

N° temperature impostabili = 2

Fasce orarie = 1 h

Precisione termometro = ±0,3°C

T. max ambiente = 50°C

Classe isolamento = II

Grado di protezione = IP40

Modalità di funzionamento: Manuale/Automatica/Antigelo

Impianto: riscaldamento/condizionamento